



BMI.RI.0003.47.19

Gryfino, dnia 09 października 2019 r.



Pan Rafał Guga
Radny Rady Miejskiej
w Gryfinie

W odpowiedzi na interpelację nr 197/19, która do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino wpłynęła w dniu 26 września 2019 r. w sprawie schodów łączących ul. Jana Pawła II z ul. Aleksandra Fredry w Gryfinie, uprzejmie informuję, że niestety ale różnica wysokości pomiędzy elementami układu drogowego łączonymi przez w/w schody terenowe wynosi ok. 5 m, co przy długości schodów wynoszących 35 m nie gwarantowało wykonania pochylu dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr.43, poz. 430, z zm.), w § 45 określa, że pochylenie podłużne pochylu nie może przekraczać 8% lub wyjątkowo 10%, gdy jest ona zadaszona lub gdy długość jej nie przekracza 10 metrów. Ciąg komunikacyjny umożliwiający obsługę wózków dziecięcych/inwalidzkich oraz rowerów może zostać wykonana na działce nr 708 obręb 4 m. Gryfino pomiędzy ul. Aleksandra Fredry a obecnie budowaną drogą i marketem „DINO”, gdyż ukształtowanie terenu umożliwia wykonanie pochylu głównie dla niepełnosprawnych (różnica terenu ok. 5 m a długość planowanych schodów ok. 65 m) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przebudowa tej części ciągu pieszego wymaga uzyskania skutecznego zgłoszenia zamiaru przystawienia do robót i planowana jest do realizacji po zakończeniu budowy marketu wraz z przyległą drogą dojazdową.

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
Tomasz Miler